

Aparat za gašenje požara S-50A





Aparat S-50A pogodan je za gašenje požara u ranoj fazi. Koristi se uglavnom u velikim industrijskim radnim pogonima i skladištima, benzinskim stanicama, aerodromima, hangarima itd. Namenjen je za gašenje po?etnih požara A,B,C klase, a može se koristiti za gašenje elektri?ne opreme pod naponom do 1000 V sa minimalne udaljenosti od 1 m. Pod stalnim je pritiskom i nakon upotrebe može se ponovo puniti. Pritisak na aparatu je vidljiv na manometru koji se nalazi na ventilu. Aparati poseduju sertifikate u skladu sa standardom EN 1866-1:2008, kao i doma?i sertifikat po standardu SRPS Z.C2.135. Svi aparati poseduju CE i ISO 9001:2009 sertifikate.

RejtingJoš uvek neocenjen

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)